

Nowy Tomyśl, 18 września 2018r.

DR.272.1.20.2018

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Remont budynku nr 1 w m. Stary Folwark**” zawarte w pismach Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Proszę o informację czy w trakcie realizacji wykuć i montowania nadproży stalowych w otworach okiennych (wykonywanych z C140) w pomieszczeniach mieszkalnych zakres robót obejmuje również malowanie ww. pomieszczeń?

W przedmiarze inwestorskim nie jest to ujęte, jednakże jest to obiekt zamieszkały i pytanie wydaje się zasadne.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy uwzględnić szpachlowanie i dwukrotne malowanie powierzchni powstałych po bezpyłowym wycięciu bruzd na nadproża od wewnątrz budynku. Nie przewiduje się odnawiania całych pomieszczeń.

w/z STAROSTY

mgr inż. Tomasz Kuczyński
WICESTAROSTA